

DODATEČNÁ INFORMACE č.1

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ S NÁZVEM

„Oprava a rekonstrukce pokojů 1-2.patru hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre-stavební práce“

1. Zadavatel tímto sděluje specifikaci sanity-platí soupis standardů (samostatný dokument v rámci PD).
2. Zadavatel doplňuje specifikaci a montáž koberce. Koberec v pokojích a na chodbách je stejný. Montáž bude bez nivelační stěrky, pouze lokální vyspravení, lepením na disperzní lepidlo.
3. Průměr potrubí chlazení je DN 50.
4. Zadavatel doplňuje specifikaci podhledu v chodbách 1. a 2.p.

V Praze dne 13.6.2019

Přílohy: 1.aktualizovaný výkaz výměr



Ing. Ivan Matejka