

DODATEČNÁ INFORMACE č.2
Akce : „CH6 Oprava šaten účinkujících“

a) Zadavatel tímto ukončuje dotazy a prohlídky k poptávkovému řízení.

b) Zadavatel dále zasílá odpovědi na dotazy uchazečů:

1. V rozpočtu elektro chybí množství kabeláže pro doplnění zásuvek a vypínačů, krabice pod vypínače a zásuvky

Viz odpověď v dodatečné informaci č. 1.

2. K položce rolety nejsou specifikovány počty pohonů a průchodkové systémy

Položka obsahuje kompletní dodávku vč. Kabeláže.

3. Dle informace od výrobce RAKO, obklad dle standardu již není k dispozici (pouze zbytky různě na skladech po ČR). Je možné obklad nahradit jiným výrobkem který určí výrobce jako náhradu za navrhovaný?

Ano, lze nahradit.

4. Rád bych Vás požádal ještě o doplňující otázku ke svítidlům. Mají být vybavena dali předřadníky z důvodu řízení přes DALI či nikoliv a jsou ovládány jen vypínači.

Ne, dali předřadníky nebudou.

5. Stávající datová kabeláže je provedena jako Cat5e či Cat6e abychom zvolili správnou koncovku do ceny?

Jedná se o kabeláž typu Cat5e.

6. Veškeré zásuvky, vypínače, data a TV a telefon a budou v bílé barvě?

Ano.

7. Telefonní zásuvka ze série ABB LEVIT není, je možné ji nahradit ze série ABB Tango?

Telefonní zásuvku ABB Levit je nutno složit z komponentů ABB Levit (rámeček, strojek, atd.)

8. U podhledů nesedí zadání dle VV a nikde jsme nenašel bližší specifikaci. Výrobce RIGIPS nevyrábí kazety na bázi minerální vaty.

Výrobce je pouze referenční, materiálová specifikace je rozhodující.

9. Rovná hrana A nelze osadit do skrytého rastru. Prosím o definici, jaký podhled požadujete. Rast: zapuštěný / polozapuštěný / pohledový (dle tohoto zvolíme hrany, kazety: materiál na bázi

minerální vaty (standartní tl. 15 mm) / na bázi sádry (standartní tl. 10 nebo 12,5 mm). Dle typu kazety je možné vybírat rast. Akustická pohltivost? Povrch?

Požadujeme zapuštěný pohled. Akustická pohltivost není vyžadována, povrch bude vzorkován.

10. Akustické dřevěné obklady navržené projektem se pohybují v nejvyšší cenové relaci pro český trh? Je možné nahradit tento výrobek atypickou výrobou v podobném designu?

Ano, lze při dodržení požadovaných parametrů.

11. Je možné nahradit povlakové krytiny za produkty za IVC. Náhrady následovně:
místo Tessera Aligment - IVC Art Exposure <https://www.random.cz/koberce/ivc/art-exposure.html>
místo Tessera InLine - IVC Art Intervention https://www.random.cz/koberce/ivc/art-intervention_expansion-point.html
místo lepené vinylové podlahy - IVC Lose Lay MATRIX70 - volně ložené vinylové dílce: https://www.ivc-commercial.com/en/solutions/luxury-vinyl-tiles?filter=collectionname.eq.matrix%2070%20loose%20lay&page=2&page_size=9&view_size=18

Záměna navržených koberců je nepřipustná.

V Praze, 17.5.2019

Ing. Luděk Bednář
Technický ředitel KCP a.s.

